

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN  
FABBRICA  
0970-CPR-0063/CE/FPC12**

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR) questo certificato si applica al prodotto da costruzione

**“Plastocem”**

**Legante idraulico per usi non strutturali EN 15368 HB 3.0**

immesso sul mercato da

**Italcementi SpA  
Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)**

e prodotto nella Fabbrica di

**Via delle Cementerie, 10 - 90040 Isola delle Femmine (PA)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'Allegato ZA della norma

**EN 15368:2008+A1:2010**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

**il controllo di produzione in fabbrica è conforme ai requisiti applicabili.**

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 21-09-2012 ed ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione in fabbrica non siano modificate significativamente, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica.

San Giuliano Milanese, 20 giugno 2017

*Il Direttore Tecnico  
prof. ing. Antonio Occhiuzzi*

Revisione n. 2

OCCHIUZZI ANTONIO  
03.07.2017 13:09:51 CEST



## Dichiarazione di Prestazione N° 0970-CPR-0063/CE/FPC12

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 – HB 3.0**
- Usi previsti: **Preparazione di malta per muratura, rinzaffi ed intonaci ed altri prodotti da costruzione non strutturali.**
- Fabbricante: **ITALCEMENTI S.p.A., Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (Italia) – Stabilimento di Isola delle Femmine**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **1+**
- Norma Armonizzata: **EN 15368:2008**
- Organismo notificato: **ITC-CNR (Istituto per le tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), notificato con il N° 0970**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni
<b>Costituenti e composizione del cemento comune</b>	<b>HB</b>
<b>Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)</b>	<b>3.0</b>
<b>Tempo di presa</b>	<b>Passa</b>
<b>Finezza (residuo al setaccio)</b>	<b>Passa</b>
<b>Stabilità: Espansione</b>	<b>Passa</b>
<b>Contenuto di SO3</b>	<b>Passa</b>
<b>Contenuto d'aria della malta fresca</b>	<b>Passa</b>
<b>Ritenzione di acqua della malta fresca</b>	<b>Passa</b>

Informazioni Supplementari: --

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

In Bergamo, addì 20/06/2017

DIRETTORE TECNICO  
  
Ing. A. Rizzo